【採水日：令和2年8月4日】

| 項目 | | 町名 / 場所 / 検査項目 | 基準値 | 広野町 | | | | 楢葉町 | | | | 富岡町 | | | | | | 大熊町 | | | 双葉町 | | 企業団 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 下北迫地区 | 上北迫地区 | 小滝平浄水場 | 夕筋地区 | 下繁岡地区 | 北田地区 | 下小塙地区 | 山田浜地区 | 深谷地区 | 小浜地区 | 赤木地区 | 大菅地区 | 茂手木地区 | 太田地区 | 熊町地区 | 大川原地区 | 下野上地区 | 中野地区 | 郡山地区 | 小山浄水場 |
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 100個/m L以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
| | 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/L 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | <0.001 |
| | 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200mg/L 以下 | 5.5 | 7.3 | 5.6 | 5.5 | 3.9 | - | 3.9 | 7.3 | - | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | - | 7.1 | 7.3 | 7.3 | - | 6.8 |
| | 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L 以下 | - | 55 | - | - | - | - | - | 50 | - | 87 | 46 | 80 | 47 | 49 | - | 46 | 53 | 52 | - | 37 |
| | 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/L 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | <0.000001 | <0.000001 | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | <0.000001 |
| | 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/L 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | <0.000001 | <0.000001 | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | <0.000001 |
| | 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/L 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/L 以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L 以下 | <0.3 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | <0.3 | 0.4 | - | <0.3 | 0.4 | <0.3 | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 |
| | 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | - | 6.9 | 7.3 | - | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | - | 7.2 | 7.7 | 7.6 | - | 7.5 |
| | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | 異常なし | 異常なし | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | 異常なし |
| | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | 異常なし | 異常なし | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | 異常なし |
| | 50 | 色度 | 5度 以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | - | <1 | <1 | - | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | - | <1 | <1 | <1 | - | <1 |
| | 51 | 濁度 | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | <0.1 | <0.1 | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | <0.1 |
| 判定 | | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | - | 適合 | 適合 | - | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | - | 適合 | 適合 | 適合 | - | 適合 |