【採水日：令和3年1月12日】

項目		町名 / 場所 / 検査項目	基準値	広野町				楢葉町				富岡町						大熊町			双葉町		企業団
				下北迫地区	上北迫地区	小滝平浄水場	夕筋地区	下繁岡地区	北田地区	下小塙地区	山田浜地区	深谷地区	小浜地区	赤木地区	大菅地区	茂手木地区	太田地区	熊町地区	大川原地区	下野上地区	中野地区	郡山地区	小山浄水場
水質基準項目	1	一般細菌	100個/m L以下	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	<0.00005
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	-	0.18	-	-	-	-	-	0.17	-	-	0.17	-	0.18	0.18	-	0.17	0.17	0.17	-	0.18
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08	-	<0.08
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
	14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	-	<0.06	<0.06	-	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	-	<0.06	<0.06	<0.06	-	<0.06
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L 以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	0.002	-	<0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	-	0.002	0.003	0.003	-	<0.001
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L 以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	-	<0.003	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003	-	<0.003
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	-	0.001	0.001	0.001	-	<0.001
	26	臭素酸	0.01mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L 以下	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	0.001	-	<0.001	0.004	-	0.001	0.004	0.001	0.002	0.003	-	0.005	0.006	0.006	-	<0.001
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L 以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	-	<0.003	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003	-	<0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L 以下	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	-	<0.001	0.002	-	<0.001	0.002	<0.001	0.001	0.002	-	0.002	0.002	0.002	-	<0.001
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	0.01	-	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L 以下	-	6.2	-	-	-	-	-	6.6	-	-	6.3	-	6.3	6.7	-	6.3	6.3	6.4	-	6.8
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L 以下	5.8	6.9	5.8	5.7	4.1	-	4.1	6.9	-	4.3	6.8	4.3	6.8	7.0	-	6.6	6.6	6.6	-	6.9
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L 以下	-	15	-	-	-	-	-	16	-	30	15	30	15	16	-	16	17	18	-	15
	40	蒸発残留物	500mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	-	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	<0.3	<0.3	-	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	-	<0.3	<0.3	<0.3	-	<0.3
	47	pH値	5.8～8.6	7.2	7.3	7.2	7.2	6.9	-	6.9	7.3	-	6.8	7.3	6.9	7.1	7.3	-	7.3	7.6	7.2	-	7.2
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし
	50	色度	5度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	-	<1	<1	-	<1	<1	<1	<1	<1	-	<1	<1	<1	-	<1
	51	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1
判定				適合	適合	適合	適合	適合	-	適合	適合	-	適合	適合	適合	適合	適合	-	適合	適合	適合	-	適合