

項目	町名	場所	基準値	広野町				榑葉町			富岡町						大熊町			双葉町		企業団	
				下北迫地区	上北迫地区	小滝浄水場	夕筋地区	下繁岡地区	北田地区	下小滝地区	山田浜地区	深谷地区	小浜地区	赤木地区	大菅地区	茂手木地区	太田地区	熊町地区	大川原地区	下野上地区	中野地区	郡山地区	小山浄水場
水質基準項目	1	一般細菌	100個/m L以下	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	1	-	0	0	0	-	0	
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出		
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	<0.00005	
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.55	0.35	0.51	0.63	-	-	0.36	-	-	0.35	-	0.39	0.35	-	0.37	0.32	0.34	-	0.36	
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08	-	<0.08	
	13	硝酸素及びその化合物	1.0mg/L 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02	
	14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	
	15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/L 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	
	16	2,4-ジニトロフェノール及び2,6-ジニトロフェノール	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004	
	17	2,4-ジニトロクロロベンゼン	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	
	18	2,4,6-トリニトロフェノール	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	
	19	2,4,6-トリニトロクロロフェノール	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	
	20	アゾベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	
	21	塩素酸	0.6mg/L 以下	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	-	0.14	0.09	-	0.11	0.11	0.14	0.09	0.10	-	0.10	0.10	0.11	-	0.08
	22	酢酸	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	
	23	ホルムアルデヒド	0.06mg/L 以下	0.003	0.009	0.001	0.005	0.004	-	0.002	0.011	-	<0.001	0.012	0.003	0.008	0.008	-	0.011	0.015	0.012	-	0.006
	24	2,4-ジニトロフェノール	0.03mg/L 以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	-	<0.003	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003	-	0.003
	25	2,4,6-トリニトロフェノール	0.1mg/L 以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	-	0.001	0.001	-	0.001	0.001	0.005	<0.001	0.001	-	0.001	0.002	0.002	-	<0.001
	26	臭素酸	0.01mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.005	0.014	0.002	0.008	0.010	-	0.006	0.017	-	0.001	0.018	0.014	0.012	0.013	-	0.017	0.024	0.019	-	0.009
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	<0.003	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	-	<0.003	0.005	-	<0.003	0.005	<0.003	0.006	0.005	-	0.006	0.006	0.006	-	0.003
	29	2,4-ジニトロクロロベンゼン	0.03mg/L 以下	0.002	0.004	0.001	0.003	0.004	-	0.003	0.005	-	<0.001	0.005	0.004	0.004	0.004	-	0.005	0.007	0.005	-	0.003
	30	2,4,6-トリニトロクロロベンゼン	0.09mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	0.01	-	<0.01	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	-	<0.01	0.02	-	<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.02	-	0.02	0.02	0.01	-	0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	-	-	0.03	-	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01	
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01	
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	5.0	5.5	5.1	4.8	-	-	5.6	-	-	5.7	-	5.4	5.5	-	5.7	5.9	6.0	-	5.5	
	37	マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	
	38	塩化物イオン	200mg/L 以下	6.6	7.3	6.6	6.5	4.1	-	4.1	7.3	-	5.8	7.4	5.8	7.3	7.3	-	7.4	7.5	7.6	-	7.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	15	14	15	15	-	-	14	-	-	47	15	48	15	14	-	16	18	18	-	14
	40	蒸発残留物	500mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02	
	42	ジエチルシラン	0.00001mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43	2-メチルイソプロピルアルコール	0.00001mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	
	45	フェノール類	0.005mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	-	0.3	0.4	-	<0.3	0.4	<0.3	0.4	0.4	-	0.4	0.3	0.4	-	0.4
	47	pH値	5.8~8.6	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	-	7.0	7.3	-	6.8	7.3	7.0	7.4	7.4	-	7.5	7.7	7.5	-	7.4
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常あり(カビ臭)	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし
	50	色度	5度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	-	<1	<1	-	<1	<1	<1	<1	<1	-	<1	<1	<1	-	<1
	51	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	-	0.2
判定			適合	適合	適合	適合	適合	-	適合	適合	-	適合	適合	適合	適合	適合	-	適合	適合	適合	-	適合	