

**水道水・工業用水中における放射性物質のモニタリング検査結果**

検査機関：双葉地方水道企業団 小山浄水場

**1. 水道**

■**広野町：小滝平浄水場(浅見川左岸)**

(単位：Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2023/3/1	8:50	不検出	不検出	不検出
2023/3/2	8:50	不検出	不検出	不検出
2023/3/3	8:50	不検出	不検出	不検出
2023/3/4	8:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/5	8:50	不検出	不検出	不検出
2023/3/6	9:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/7	9:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/8	8:45	不検出	不検出	不検出
2023/3/9	8:50	不検出	不検出	不検出
2023/3/10	9:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/11	8:40	不検出	不検出	不検出
2023/3/12	8:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/13	9:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/14	9:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/15	9:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/16	8:45	不検出	不検出	不検出
2023/3/17	8:50	不検出	不検出	不検出
2023/3/18	8:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/19	8:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/20	8:55	不検出	不検出	不検出
2023/3/21	9:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/22	9:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/23	9:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/24	8:45	不検出	不検出	不検出
2023/3/25	8:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/26	8:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/27	9:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/28	9:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/29	8:50	不検出	不検出	不検出
2023/3/30	8:55	不検出	不検出	不検出
2023/3/31	9:00	不検出	不検出	不検出

■**楢葉町：小山浄水場(木戸川)**

(単位：Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2023/3/1	11:40	不検出	不検出	不検出
2023/3/2	11:50	不検出	不検出	不検出
2023/3/3	11:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/4	11:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/5	11:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/6	11:55	不検出	不検出	不検出
2023/3/7	11:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/8	11:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/9	11:40	不検出	不検出	不検出
2023/3/10	11:40	不検出	不検出	不検出
2023/3/11	11:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/12	10:55	不検出	不検出	不検出
2023/3/13	11:40	不検出	不検出	不検出

2023/3/14	11:35	不検出	不検出	不検出
2023/3/15	11:40	不検出	不検出	不検出
2023/3/16	11:15	不検出	不検出	不検出
2023/3/17	11:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/18	11:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/19	11:10	不検出	不検出	不検出
2023/3/20	11:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/21	11:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/22	11:40	不検出	不検出	不検出
2023/3/23	11:40	不検出	不検出	不検出
2023/3/24	11:05	不検出	不検出	不検出
2023/3/25	11:10	不検出	不検出	不検出
2023/3/26	11:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/27	11:40	不検出	不検出	不検出
2023/3/28	11:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/29	11:35	不検出	不検出	不検出
2023/3/30	11:35	不検出	不検出	不検出
2023/3/31	11:40	不検出	不検出	不検出

■ 檜葉町：北林配水池(寺下水源・中川原水源)

(単位: Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2023/3/1	11:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/2	11:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/3	11:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/4	10:50	不検出	不検出	不検出
2023/3/5	11:15	不検出	不検出	不検出
2023/3/6	11:40	不検出	不検出	不検出
2023/3/7	11:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/8	10:55	不検出	不検出	不検出
2023/3/9	11:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/10	11:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/11	11:10	不検出	不検出	不検出
2023/3/12	10:45	不検出	不検出	不検出
2023/3/13	11:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/14	11:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/15	11:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/16	10:50	不検出	不検出	不検出
2023/3/17	11:10	不検出	不検出	不検出
2023/3/18	10:50	不検出	不検出	不検出
2023/3/19	11:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/20	11:10	不検出	不検出	不検出
2023/3/21	11:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/22	11:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/23	11:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/24	10:55	不検出	不検出	不検出
2023/3/25	11:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/26	10:50	不検出	不検出	不検出
2023/3/27	11:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/28	11:10	不検出	不検出	不検出
2023/3/29	11:15	不検出	不検出	不検出
2023/3/30	11:15	不検出	不検出	不検出
2023/3/31	11:30	不検出	不検出	不検出

■富岡町：関根浄水場(富岡川)

(単位：Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2023/3/1	10:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/2	10:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/3	10:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/4	9:50	不検出	不検出	不検出
2023/3/5	10:15	不検出	不検出	不検出
2023/3/6	10:40	不検出	不検出	不検出
2023/3/7	10:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/8	10:10	不検出	不検出	不検出
2023/3/9	10:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/10	10:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/11	10:10	不検出	不検出	不検出
2023/3/12	9:45	不検出	不検出	不検出
2023/3/13	10:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/14	10:25	不検出	不検出	不検出
2023/3/15	10:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/16	10:10	不検出	不検出	不検出
2023/3/17	10:10	不検出	不検出	不検出
2023/3/18	9:40	不検出	不検出	不検出
2023/3/19	10:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/20	10:10	不検出	不検出	不検出
2023/3/21	10:15	不検出	不検出	不検出
2023/3/22	10:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/23	10:20	不検出	不検出	不検出
2023/3/24	10:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/25	10:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/26	9:50	不検出	不検出	不検出
2023/3/27	10:30	不検出	不検出	不検出
2023/3/28	10:10	不検出	不検出	不検出
2023/3/29	10:15	不検出	不検出	不検出
2023/3/30	10:10	不検出	不検出	不検出
2023/3/31	10:20	不検出	不検出	不検出

《検査結果》

いずれの検体も、3月31日時点で放射性物質は**不検出**です。

なお、「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小値(1Bq/kg)未満であることを示しています。

《参考》検査日現在の目標値

(単位：Bq/kg)

	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
食品衛生法の規定に基づく新たな基準による目標値	-	10	

※これまで暫定規制値が設定されていた放射性ヨウ素については、半減期が短く、国に平成23年7月15日以降の検出報告がないことから、規制の対象から除外されました。

**2. 工業用水道**

■小山浄水場(木戸川)

(単位：Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2023/3/5	11:35	不検出	不検出	不検出
2023/3/12	11:00	不検出	不検出	不検出
2023/3/19	11:15	不検出	不検出	不検出

2023/3/26	11:10	不検出	不検出	不検出
-----------	-------	-----	-----	-----

《検査結果》

3月26日時点で放射性物質は**不検出**です。