水道水・工業用水中における放射性物質のモニタリング検査結果
検査機関：双葉地方水道企業団　小山浄水場

１．水道

■広野町：小滝平浄水場(浅見川左岸)　(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ﾖｳ素131	ｾｼｳﾑ134	ｾｼｳﾑ137
2026/3/1	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/2	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/3	8:15	不検出	不検出	不検出
2026/3/4	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/5	8:30	不検出	不検出	不検出
2026/3/6	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/7	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/8	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/9	8:30	不検出	不検出	不検出
2026/3/10	8:35	不検出	不検出	不検出
2026/3/11	8:30	不検出	不検出	不検出
2026/3/12	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/13	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/14	8:25	不検出	不検出	不検出
2026/3/15	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/16	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/17	8:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/18	8:35	不検出	不検出	不検出
2026/3/19	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/20	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/21	8:25	不検出	不検出	不検出
2026/3/22	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/23	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/24	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/25	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/26	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/27	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/28	8:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/29	8:30	不検出	不検出	不検出
2026/3/30	8:25	不検出	不検出	不検出
2026/3/31	8:20	不検出	不検出	不検出

■楢葉町：小山浄水場(木戸川)　(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	ｾｼｳﾑ134	ｾｼｳﾑ137
2026/3/1	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/2	11:35	不検出	不検出	不検出
2026/3/3	11:35	不検出	不検出	不検出
2026/3/4	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/5	11:25	不検出	不検出	不検出
2026/3/6	11:00	不検出	不検出	不検出
2026/3/7	8:00	不検出	不検出	不検出
2026/3/8	11:30	不検出	不検出	不検出
2026/3/9	11:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/10	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/11	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/12	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/13	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/14	11:05	不検出	不検出	不検出
2026/3/15	11:05	不検出	不検出	不検出
2026/3/16	11:30	不検出	不検出	不検出
2026/3/17	11:30	不検出	不検出	不検出
2026/3/18	11:25	不検出	不検出	不検出
2026/3/19	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/20	11:05	不検出	不検出	不検出
2026/3/21	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/22	10:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/23	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/24	11:30	不検出	不検出	不検出
2026/3/25	11:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/26	11:25	不検出	不検出	不検出
2026/3/27	11:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/28	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/29	11:00	不検出	不検出	不検出
2026/3/30	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/31	11:00	不検出	不検出	不検出

■楢葉町：北林配水池(寺下水源・中川原水源)　　(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2026/3/1	10:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/2	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/3	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/4	10:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/5	11:00	不検出	不検出	不検出
2026/3/6	10:45	不検出	不検出	不検出
2026/3/7	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/8	11:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/9	11:00	不検出	不検出	不検出
2026/3/10	8:05	不検出	不検出	不検出
2026/3/11	10:40	不検出	不検出	不検出
2026/3/12	10:40	不検出	不検出	不検出
2026/3/13	10:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/14	10:45	不検出	不検出	不検出
2026/3/15	10:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/16	11:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/17	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/18	8:05	不検出	不検出	不検出
2026/3/19	10:40	不検出	不検出	不検出
2026/3/20	10:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/21	10:40	不検出	不検出	不検出
2026/3/22	10:35	不検出	不検出	不検出
2026/3/23	10:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/24	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/25	10:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/26	10:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/27	10:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/28	10:40	不検出	不検出	不検出
2026/3/29	10:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/30	10:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/31	10:50	不検出	不検出	不検出

■富岡町：関根浄水場(富岡川)　　(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2026/3/1	9:40	不検出	不検出	不検出
2026/3/2	9:55	不検出	不検出	不検出

2026/3/3	10:00	不検出	不検出	不検出
2026/3/4	9:40	不検出	不検出	不検出
2026/3/5	10:00	不検出	不検出	不検出
2026/3/6	9:35	不検出	不検出	不検出
2026/3/7	9:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/8	9:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/9	9:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/10	10:05	不検出	不検出	不検出
2026/3/11	9:40	不検出	不検出	不検出
2026/3/12	9:40	不検出	不検出	不検出
2026/3/13	9:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/14	9:40	不検出	不検出	不検出
2026/3/15	9:40	不検出	不検出	不検出
2026/3/16	10:00	不検出	不検出	不検出
2026/3/17	10:20	不検出	不検出	不検出
2026/3/18	10:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/19	9:30	不検出	不検出	不検出
2026/3/20	9:40	不検出	不検出	不検出
2026/3/21	9:30	不検出	不検出	不検出
2026/3/22	9:30	不検出	不検出	不検出
2026/3/23	9:40	不検出	不検出	不検出
2026/3/24	9:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/25	9:40	不検出	不検出	不検出
2026/3/26	9:45	不検出	不検出	不検出
2026/3/27	9:50	不検出	不検出	不検出
2026/3/28	9:40	不検出	不検出	不検出
2026/3/29	9:40	不検出	不検出	不検出
2026/3/30	9:45	不検出	不検出	不検出
2026/3/31	9:40	不検出	不検出	不検出

《検査結果》

いずれの検体も、3月31日時点で放射性物質は**不検出**です。

なお、「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小値（1Bq/kg）未満であることを示しています。

《参考》検査日現在の目標値　（単位:Bq/kg）

	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
食品衛生法の規定に基づく新たな基準による目標値	－	10	

※これまで暫定規制値が設定されていた放射性ヨウ素については、半減期が短く、国に平成23年7月15日以降の検出報告がないことから、規制の対象から除外されました。

２．工業用水道

■小山浄水場（木戸川）　（単位:Bq/kg）

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2026/3/1	11:15	不検出	不検出	不検出
2026/3/8	11:35	不検出	不検出	不検出
2026/3/15	11:10	不検出	不検出	不検出
2026/3/22	10:55	不検出	不検出	不検出
2026/3/29	11:10	不検出	不検出	不検出

《検査結果》

3月29日時点で放射性物質は**不検出**です。